

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: 1535/06.04/12/15.09/2

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, v souladu s § 6a odst. 1 písmeno c) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

O P R Á V N Ě N Í

ev. č.: **12799/6/12/EZ-M,O,R-E2A**

k činnosti: **montáže, opravy a revize elektrických zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto oprávnění

pro: **RCD Radiokomunikace spol. s r.o.**

adresa: Staré Hradiště 26, 533 52 Staré Hradiště

IČ: 48173703

odpovědný zástupce: Jiří Baláš

datum narození: 17. října 1984

adresa bydliště: Dolní Roveň 312, 533 71 Dolní Roveň

V Hradci Králové dne 9. listopadu 2012

Poučení: Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: Martin Neumann


Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Hradec Králové, Riegrovo nám. 1493, 500 02 Hradec Králové

Za správnost vyhotovení: Jana Procházková



Ing. Roman Řezáč
vedoucí inspektor pobočky

Rozsah a podmínky platnosti tohoto oprávnění jsou uvedeny v příloze tohoto oprávnění a v zápisu o prověření odborné způsobilosti.



TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: 1535/06.04/12/15.09/2

2/2

PŘÍLOHA K OPRAVNĚNÍ

ev. č.: **12799/6/12/EZ-M,O,R-E2A**

Činnosti uvedené v tomto oprávnění mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- E2A: Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu



Ing. Roman Řezáč
vedoucí inspektor pobočky